

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа» с. Стародубское
Долинского района Сахалинской области

694071, с. Стародубское, ул., Набережная, 19 «А», телефон (факс): 42442 93-501

Исх. № 174 от 08.05.2016 г.

ТОНД
по Долинскому району
главному государственному инспектору
по пожарному надзору
Д.Н. Шульге

Администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа» с. Стародубское направляет в Ваш адрес отчёт по
исполнению предписания от 07.12.2015 г. № 88/1/38, выданного ТОНД по Долинскому
району.

Приложения: на 2 листах.

Директор
МБОУ СОШ с. Стародубское



И.Б. Бушаева

ОТЧЕТ

по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки
ТОНД по Долинскому району

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа» с. Стародубское
Долинского района Сахалинской области

В ходе плановой выездной проверки, проведённой в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа» с. Стародубское ТОНД по Долинскому району, были выявлены нарушения федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013.

По выявленным нарушениям проведена работа:

<i>Содержание предписания</i>	<i>Мероприятия по устранению нарушений</i>
1. На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности (электрощитовая, помещение кухни) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности и противопожарными преградами (срок устранения – 20.08.2016 г.)	Установлены огнеупорные двери в электрощитовой, в помещении столовой



 **СТОЙ**
напряжение

ЩИТОВАЯ

