

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Сахалинской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 т.72-36-63 ф.72-63-85 E-mail: mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон до-  
верия» (4242) 72-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ТОНД Долинского района**

(наименование органа государственного надзора)

Сахалинская область, г. Долинск, ул. Хабаровская, 18, тел. 8 (42442)24701, E-mail:  
dolinsk\_gpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 88/1/38

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  
школа» с. Стародубское Долинского района Сахалинской области(МБОУ СОШ  
С.СТАРОДУБСКОЕ)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Шульга Д.Н.* ТОНД по Долинскому району № 88  
(наименование органа ГПН)

от « 30 » ноября 2015 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с      ч      мин.  
« 4 » декабря 2015 г. по      ч      мин. « 7 » декабря 2015 г.

проведена проверка

*Государственным инспектором Долинского района по пожарному надзору  
Запольских Натальей Александровной*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  
школа» с. Стародубское Долинского района Сахалинской области(МБОУ СОШ  
С.СТАРОДУБСКОЕ) , с. Стародубское, ул. Набережная 19-а*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

директором Бушаевой И.Б.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-  
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-  
ленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной	Пункт (абзац пункта) и наимено-	Срок устранения	Отметка (подпись)
---	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------	-------------------

Предписания	безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	вание нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нарушения требования пожарной безопасности	о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности (электрощитовая, помещение кухни) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности и противопожарными преградами	Осн.ч.1 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 4.13130.2013	20.08.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2016 г. (квартал, месяц).

*Государственный инспектор Долинского района по пожарному надзору Запольских Наталья Александровна*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«7» декабря 2015г.

М.Л.П.\*



Предписание для исполнения получил:

*[Signature]*  
(подпись)

*директор Бушаева И.Б.*  
(должность, фамилия, инициалы)

«07» декабря 2015г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**